



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ул. Николо-Козинская, д. 63, Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; E-mail: priok@gosnadzor.ru
http://www.priok.gosnadzor.ru ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461 ИНН/КПП 7107516785/710701001

Калужская обл., Малоярославецкий район,
п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.19

(место составления акта)

17 ноября 2017г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

АКТ № А-57-19/4-ЭП-К

По адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.19
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения заместителя руководителя Приокского управления
Ростехнадзора от 13.10.2017 г. № 3-1245-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения
«Горбеевская основная общеобразовательная школа»
(далее МОУ «Горбеевская основная общеобразовательная школа»)
ИНН 4011008601, ОГРН 1024000692484

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 14 по 17 ноября 2017 г.

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| 14 ноября 2017 г. | с 09 часов 00 минут | до 17 часов 00 минут. Продолжительность: 8 часов |
| 15 ноября 2017 г. | с 09 часов 00 минут | до 17 часов 00 минут. Продолжительность: 8 часов |
| 17 ноября 2017 г. | с 09 часов 00 минут | до 17 часов 00 минут. Продолжительность: 8 часов |

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня. 24 часа.

(рабочих дней, часов)

Акт составлен:

Приокским управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кузнецова Зинаида
Викторовна

14.11.2017г. 09.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

1. Архипов Александр
Матвеевич Старший государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора по
Калужской области

не привлекались.

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Кузнецова Зинаида Викторовна - директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в электроэнергетике:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований | Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушения |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственный энергетический надзор | | | |
| 1. | Однолинейная схема электроснабжения не пересмотрена. | п.1.2.6., 1.8.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП) | Директор Кузнецова Зинаида Викторовна |
| 2. | Электроустановки испытанными средствами защиты в объеме требуемом Правилами не обеспечены (диэлектрические перчатки не испытаны). | п.п. 1.2.6., 1.7.3. ПТЭЭП | Директор Кузнецова Зинаида Викторовна |
| 3. | На предохранителях не указан номинальный ток плавкой вставки. | п.п. 1.2.6., 2.2.20. ПТЭЭП | Директор Кузнецова Зинаида Викторовна |
| Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. | | | |
| 4. | Проверка на предмет наличия и принятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации. | ч.4.ст.48. 261-ФЗ | имеется |
| 5. | Надзор на предмет соблюдение сроков обязательного энергетического обследования юридического лица и индивидуальных предпринимателей. | ч.4ст.15. 261-ФЗ. | Энерг. паспорт Рег. №01999-Э-013-18-2012 |
| 6. | Оснащение расчетными приборами учета, потребляемых энергоресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) | ч.4.ст.13. 261-ФЗ. | оснащен |

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

не установлены;

(указать положения (нормативных) правовых актов)

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):

не выявлены;

(указать реквизиты выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

_____ (заполняется при проведении выездной проверки)
Архипов А.М. _____ Кузнецова З.В.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

| № п/п | Наименование приложения |
|-------|--|
| 1. | Распоряжение №3-1245-р от 13.10.2017г. |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Архипов А.М.
(ФИО)

Приокское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и надзору
(Приокское отделение
Ростехнадзора) 19/12
(подпись)
ИНСПЕКТОР

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор Кузнецова Зинаида Викторовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
17 ноября 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)